



- Καλώδιο NYG 3x2.5mm² Τροφοδοσία χυτοσιδηρών ιστών
- Πλαστική σωλήνα spiral B.T. Φ40
- Καλώδιο NYG 3x2.5mm² Τροφοδοσία σιδηροιστού
- Πλαστική σωλήνα spiral B.T. Φ40
- Καλώδιο NYG 5x6mm² Τροφοδοσία Υποπίνακα
- Πλαστική σωλήνα spiral B.T. Φ40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών		
ΕΡΓΟ	Φωτισμός πλατείας Τ.Κ. Ζαραφίνας	
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	22/2018	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	Διάταξη Φωτιστικών Ιστών - Γραμμών τροφοδοσίας	
Βλαχιώτη 30 / 11 /2018 Ο Συντάξας	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Βλαχιώτη 30/11/2018 Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βλαχιώτη 30/11/2018 Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Περι/τος, Υπ. Δόμησης & Τ.Υ.
Δερπιλής Παναγιώτης Μηχ/γος Μηχ/κός	Τζαμουρής Γεώργιος Αρχιτέκτονας Μηχ/κός	Δερπιλής Παναγιώτης Μηχ/γος Μηχ/κός